あてはまるものに
チェックしてください。

## Check 3　現状が『シート防水面』の場合


既存シート防水のイメージ



現在雨漏りが発生している。
→すぐにご相談を!!　☐

**Q1** 防水改修を行わず、10年以上経っている。　☐

**Q2** 防水層が破れている。　☐

シートの破断・損傷

**Q3** 防水の重ね合わせ部分（ジョイント）が剥がれている。　☐

防水ジョイント部の剥離

**Q4** シートのコーナーにしわが寄ってる。極端に縮んでいる。　☐

シート防水の収縮・浮き

**Q5** シートの一部で虫食いのような穴開きが見られる（カラスなどが引きちぎった可能性）。　☐

シートの欠損（鳥害）

**Q6** 外周の腰壁面（立上り面）の上面（笠木面）にひび割れが見られる。　☐

笠木部のひび割れ・浮き

**Q7** 防水立上り端末金物上部のシーリングが硬化している。破断している。　☐

立上り端末金物シーリングの破断

**Q8** ドレン周辺部の防水層が剥がれている。　☐

ドレン周辺部防水層の破断

**判定**

- チェックが1～2項目……点検・清掃をしながら、経過を観察しましょう。
- チェックが3～4項目……要注意です。専門家に防水診断を依頼しましょう。
- チェックが5項目以上……防水改修の必要性が高いと思われます。改修計画の立案を検討しましょう。